

浮山县思源自来水有限责任公司关于 2025 年 4-6 月份水质检验报告的公示

现将浮山县思源自来水有限责任公司 2025 年 4-6 月份水质检验报告予以公示（内容详见附件），公示期为长期。

如有异议，请在公示期内向以下部门提出意见。

投诉监督地址：浮山县思源自来水有限责任公司

联系电话：5781666

附件：2025 年 4 月份水质检验报告

2025 年 5 月份水质检验报告

2025 年 6 月份水质检验报告

浮山县思源自来水有限责任公司

2025 年 8 月 4 日





240413060685
有效期至2030年02月22日

报告编号: WSH202504008

检 验 报 告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 浮山县思源自来水有限责任公司

受检单位: -----

单位名称: 临汾市欣润洁水质检测有限公司

报告日期: 2025 年 4 月 16 日



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202504008

第 1 页 / 共 3 页

委托单位	浮山县思源自来水有限责任公司		委托单位地址	浮山县成天门
受检单位	-----		受检单位地址	-----
检验类别	送检		来样方式	送样
样品份数	2 份		样品数量	5L 聚乙烯壶、500mL 灭菌瓶密闭/份
采（送）样人	李明光		样品性状	清澈液体
采样日期	2025. 4. 1		采样地点	见数据页
收样日期	2025. 4. 1		检验日期	2025. 4. 1-2025. 4. 15
报告日期	2025. 4. 16		样品编号	SH250400801、SH250400802
标准依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022			
检测项目及依据	见数据页		采样依据（委托采样时）	-----
主要仪器设备	生化培养箱 SJYQ13-04、气相色谱仪 SJYQ03-02、紫外可见分光光度计 SJYQ06-03 原子荧光光度计 SJYQ02-01、原子吸收分光光度计 SJYQ01-02、离子色谱仪 SJYQ04-01 低本底 α、β 测量仪 SJYQ05-02			
检验结论	样品 SH250400801、SH250400802 检验项目结果符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）。 （以下空白）			
测试环境	温度：21-26℃ 湿度：27-48%RH			
批准人	徐晋强 2025.4.16		审核人	张伟
主检人	郝旭艳 乔平 董金			
备注	此报告中标注*的为分包项目，结果数据由承包方国家城市供水水质监测网太原监测站（资质证书编号为 210013061157，有效期至 2027 年 11 月 29 日）提供。			
编制	程晓娟		校对	杨媛媛

临汾市欣润洁水质检测有限公司
检验检测专用章
10993014048

临汾市欣润洁水质检测有限公司
检验单位（章）
检验检测专用章
1410993014048

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202504008

第 2 页 / 共 3 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH250400801	GB 5749 -2022	单项 判定
				浮山新水厂		
1	色度	度	GB/T5750.4-2023 4.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2023 5.1	0.31	≤1	合格
3	臭和味	/	GB/T5750.4-2023 6.1	无	无异味	合格
4	肉眼可见物	/	GB/T5750.4-2023 7.1	无	无	合格
5	pH	/	GB/T5750.4-2023 8.1	7.18	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2023 4.1	<0.008	≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2023 11.1	436	≤1000	合格
8	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2023 10.1	237	≤450	合格
9	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2023 4.1	0.52	≤3	合格
10	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2023 13.1	<0.004	≤0.05	合格
11	氰化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 7.1	<0.002	≤0.05	合格
12	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	0.37	≤1.0	合格
13	氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	10.6	≤250	合格
14	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	0.26	≤10	合格
15	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	233	≤250	合格
16	铁	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.300	≤0.3	合格
17	锰	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.100	≤0.1	合格
18	铜	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.200	≤1.0	合格
19	锌	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.050	≤1.0	合格
20	镉	mg/L	GB/T5750.6-2023 12.1	<0.0005	≤0.005	合格
21	铅	mg/L	GB/T5750.6-2023 14.1	<0.003	≤0.01	合格
22	砷	mg/L	GB/T5750.6-2023 9.1	<0.0010	≤0.01	合格
23	汞	mg/L	GB/T5750.6-2023 11.1	<0.0001	≤0.001	合格
24	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2023 4.1	未检出	≤100	合格
25	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 5.3	未检出	不应检出	合格
26	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 7.3	未检出	不应检出	合格
27	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 11.1	<0.02	≤0.5	合格
28	氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 20.2	0.030	≤0.7	合格
29	总 α 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 4.1	0.06	≤0.5	合格
30	总 β 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 5.1	0.07	≤1	合格
31	二氯乙酸*	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0037	≤0.05	合格
32	三氯乙酸*	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0044	≤0.1	合格
33	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0034	≤0.06	合格
34	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0033	≤0.06	合格
35	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0034	≤0.1	合格
36	三溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0017	≤0.1	合格
37	三卤甲烷	/	GB/T5750.8-2023 4.3	0.16	≤1 ^①	合格

注: ①三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和, 其标准限值≤1。

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202504008

第 3 页 / 共 3 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH250400802	GB 5749 -2022	单项判定
				浮山营业部		
1	色度	度	GB/T5750.4-2023 4.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2023 5.1	0.37	≤1	合格
3	臭和味	/	GB/T5750.4-2023 6.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物	/	GB/T5750.4-2023 7.1	无	无	合格
5	pH	/	GB/T5750.4-2023 8.1	7.16	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2023 4.1	<0.008	≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2023 11.1	423	≤1000	合格
8	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2023 10.1	215	≤450	合格
9	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2023 4.1	0.54	≤3	合格
10	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2023 13.1	<0.004	≤0.05	合格
11	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 7.1	<0.002	≤0.05	合格
12	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	0.40	≤1.0	合格
13	氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	11.5	≤250	合格
14	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	0.27	≤10	合格
15	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	248	≤250	合格
16	铁	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.300	≤0.3	合格
17	锰	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.100	≤0.1	合格
18	铜	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.200	≤1.0	合格
19	锌	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.050	≤1.0	合格
20	镉	mg/L	GB/T5750.6-2023 12.1	<0.0005	≤0.005	合格
21	铅	mg/L	GB/T5750.6-2023 14.1	<0.003	≤0.01	合格
22	砷	mg/L	GB/T5750.6-2023 9.1	<0.0010	≤0.01	合格
23	汞	mg/L	GB/T5750.6-2023 11.1	<0.0001	≤0.001	合格
24	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2023 4.1	2	≤100	合格
25	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 5.3	未检出	不应检出	合格
26	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 7.3	未检出	不应检出	合格
27	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 11.1	<0.02	≤0.5	合格
28	氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 20.2	0.028	≤0.7	合格
29	总 α 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 4.1	0.04	≤0.5	合格
30	总 β 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 5.1	0.05	≤1	合格
31	二氯乙酸*	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0037	≤0.05	合格
32	三氯乙酸*	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0044	≤0.1	合格
33	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0030	≤0.06	合格
34	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0034	≤0.06	合格
35	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0033	≤0.1	合格
36	三溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0016	≤0.1	合格
37	三卤甲烷	/	GB/T5750.8-2023 4.3	0.16	≤1 ^①	合格

注: ①三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和, 其标准限值≤1。

(以下空白)



240413060685
有效期至2030年02月22日

报告编号: WSH202505033

检 验 报 告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 浮山县思源自来水有限责任公司

受检单位: -----

单位名称: 临汾市欣润洁水质检测有限公司

报告日期: 2025 年 5 月 21 日



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202505033

第 1 页/共 3 页

委托单位	浮山县思源自来水有限责任公司	委托单位地址	浮山县成天门
受检单位	-----	受检单位地址	-----
检验类别	送检	来样方式	送样
样品份数	2 份	样品数量	5L 聚乙烯壶、500mL 灭菌瓶密闭/份
采（送）样人	李明光	样品性状	清澈液体
采样日期	2025. 5. 7	采样地点	见数据页
收样日期	2025. 5. 7	检验日期	2025. 5. 7-2025. 5. 20
报告日期	2025. 5. 21	样品编号	SH250503301、SH250503302
标准依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022		
检测项目及依据	见数据页	采样依据 (委托采样时)	-----
主要仪器设备	生化培养箱 SJYQ13-04、气相色谱仪 SJYQ03-02、紫外可见分光光度计 SJYQ06-03 原子荧光光度计 SJYQ02-01、原子吸收分光光度计 SJYQ01-02、离子色谱仪 SJYQ04-01 低本底 α 、 β 测量仪 SJYQ05-01		
检验结论	样品 SH250503301、SH250503302 检验项目结果符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)。 (以下空白)		
测试环境	温度：21-26℃ 湿度：30-56%RH		
批准人	徐晋强 2025.5.21	审核人	张伟
主检人	乔华 郝旭艳 李金		
备注	此报告中标注*的为分包项目，结果数据由承包方国家城市供水水质监测网太原监测站（资质证书编号为 210013061157，有效期至 2027 年 11 月 29 日）提供。		
编制	郭同瑞	校对	杨媛媛



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202505033

第 2 页 / 共 3 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH250503301	GB 5749 -2022	单项 判定
				浮山新水厂		
1	色度	度	GB/T5750.4-2023 4.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2023 5.1	1.00	≤1	合格
3	臭和味	/	GB/T5750.4-2023 6.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物	/	GB/T5750.4-2023 7.1	无	无	合格
5	pH	/	GB/T5750.4-2023 8.1	7.08	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2023 4.1	0.009	≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2023 11.1	375	≤1000	合格
8	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2023 10.1	222	≤450	合格
9	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2023 4.1	0.60	≤3	合格
10	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2023 13.1	<0.004	≤0.05	合格
11	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 7.1	<0.002	≤0.05	合格
12	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	0.36	≤1.0	合格
13	氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	11.5	≤250	合格
14	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	0.28	≤10	合格
15	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	205	≤250	合格
16	铁	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.300	≤0.3	合格
17	锰	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.100	≤0.1	合格
18	铜	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.200	≤1.0	合格
19	锌	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	0.098	≤1.0	合格
20	镉	mg/L	GB/T5750.6-2023 12.1	<0.0005	≤0.005	合格
21	铅	mg/L	GB/T5750.6-2023 14.1	<0.003	≤0.01	合格
22	砷	mg/L	GB/T5750.6-2023 9.1	<0.0010	≤0.01	合格
23	汞	mg/L	GB/T5750.6-2023 11.1	<0.0001	≤0.001	合格
24	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2023 4.1	4	≤100	合格
25	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 5.3	未检出	不应检出	合格
26	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 7.3	未检出	不应检出	合格
27	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 11.1	<0.02	≤0.5	合格
28	氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 20.2	0.023	≤0.7	合格
29	总 α 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 4.1	0.06	≤0.5	合格
30	总 β 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 5.1	0.06	≤1	合格
31	二氯乙酸*	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0037	≤0.05	合格
32	三氯乙酸*	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0044	≤0.1	合格
33	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.000056	≤0.06	合格
34	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	<0.000015	≤0.06	合格
35	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.00066	≤0.1	合格
36	三溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0028	≤0.1	合格
37	三卤甲烷	/	GB/T5750.8-2023 4.3	0.036	≤1 ^①	合格

注: ①三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和, 其标准限值≤1。

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202505033

第 3 页 / 共 3 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH250503302	GB 5749 -2022	单项 判定
				浮山营业部		
1	色度	度	GB/T5750.4-2023 4.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2023 5.1	0.84	≤1	合格
3	臭和味	/	GB/T5750.4-2023 6.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物	/	GB/T5750.4-2023 7.1	无	无	合格
5	pH	/	GB/T5750.4-2023 8.1	7.11	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2023 4.1	0.013	≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2023 11.1	352	≤1000	合格
8	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2023 10.1	224	≤450	合格
9	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2023 4.1	0.54	≤3	合格
10	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2023 13.1	<0.004	≤0.05	合格
11	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 7.1	<0.002	≤0.05	合格
12	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	0.32	≤1.0	合格
13	氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	10.5	≤250	合格
14	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	0.28	≤10	合格
15	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	184	≤250	合格
16	铁	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.300	≤0.3	合格
17	锰	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.100	≤0.1	合格
18	铜	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.200	≤1.0	合格
19	锌	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	0.106	≤1.0	合格
20	镉	mg/L	GB/T5750.6-2023 12.1	<0.0005	≤0.005	合格
21	铅	mg/L	GB/T5750.6-2023 14.1	<0.003	≤0.01	合格
22	砷	mg/L	GB/T5750.6-2023 9.1	<0.0010	≤0.01	合格
23	汞	mg/L	GB/T5750.6-2023 11.1	<0.0001	≤0.001	合格
24	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2023 4.1	1	≤100	合格
25	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 5.3	未检出	不应检出	合格
26	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 7.3	未检出	不应检出	合格
27	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 11.1	<0.02	≤0.5	合格
28	氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 20.2	0.022	≤0.7	合格
29	总 α 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 4.1	0.07	≤0.5	合格
30	总 β 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 5.1	<0.03	≤1	合格
31	二氯乙酸*	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0037	≤0.05	合格
32	三氯乙酸*	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0044	≤0.1	合格
33	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.00042	≤0.06	合格
34	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0011	≤0.06	合格
35	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0012	≤0.1	合格
36	三溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.00090	≤0.1	合格
37	三卤甲烷	/	GB/T5750.8-2023 4.3	0.046	≤1 ^①	合格

注：①三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值≤1。

(以下空白)



240413060685
有效期至2030年02月22日

报告编号: WSH202406048

检 验 报 告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 浮山县思源自来水有限责任公司

受检单位: -----

单位名称: 临汾市欣润洁水质检测有限公司

报告日期: 2024 年 6 月 27 日



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202406048

第 1 页/共 3 页

委托单位	浮山县思源自来水有限责任公司		委托单位地址	浮山县成天门	
受检单位	-----		受检单位地址	-----	
检验类别	送检		来样方式	送样	
样品份数	2 份		样品数量	5L 聚乙烯壶、500mL 灭菌瓶密闭/份	
采（送）样人	张永红、马楠楠		样品性状	清澈液体	
采样日期	2024.6.12		采样地点	见数据页	
收样日期	2024.6.12		检验日期	2024.6.12-2024.6.26	
报告日期	2024.6.27		样品编号	SH240604801、SH240604802	
标准依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022				
检测项目及依据	见数据页		采样依据（委托采样时）	-----	
主要仪器设备	生化培养箱 SJYQ13-04、原子吸收分光光度计 SJYQ01-01、气相色谱仪 SJYQ03-02 原子荧光光度计 SJYQ02-01、原子吸收分光光度计 SJYQ01-02、离子色谱仪 SJYQ04-01 紫外可见分光光度计 SJYQ06-01、低本底 α、β 测量仪 SJYQ05-02				
检验结论	样品 SH240604801、SH240604802 检验项目结果符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）。 （以下空白）				
测试环境	温度：23-29℃ 湿度：38-51%RH				
批准人	张建国 2024.6.27		审核人	徐晋强	
主检人	李静 侯玉梅 李少凡				
备注	此报告中标注*的为分包项目，结果数据由承包方国家城市供水水质监测网太原监测站（资质证书编号为 210013061157，有效期至 2027 年 11 月 29 日）提供。				
编制	程同明		校对	杨媛媛	

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202406048

第 2 页 / 共 3 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH240604801	GB 5749 -2022	单项 判定
				浮山新水厂		
1	色度	度	GB/T5750.4-2023 4.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2023 5.1	0.23	≤1	合格
3	臭和味	/	GB/T5750.4-2023 6.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物	/	GB/T5750.4-2023 7.1	无	无	合格
5	pH	/	GB/T5750.4-2023 8.1	8.03	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2023 4.1	<0.008	≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2023 11.1	196	≤1000	合格
8	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2023 10.1	126	≤450	合格
9	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2023 4.1	0.52	≤3	合格
10	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2023 13.1	<0.004	≤0.05	合格
11	氰化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 7.1	<0.002	≤0.05	合格
12	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	0.21	≤1.0	合格
13	氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	5.3	≤250	合格
14	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	<0.15	≤10	合格
15	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	103	≤250	合格
16	铁	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.300	≤0.3	合格
17	锰	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.100	≤0.1	合格
18	铜	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.200	≤1.0	合格
19	锌	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.050	≤1.0	合格
20	镉	mg/L	GB/T5750.6-2023 12.1	<0.0005	≤0.005	合格
21	铅	mg/L	GB/T5750.6-2023 14.1	<0.003	≤0.01	合格
22	砷	mg/L	GB/T5750.6-2023 9.1	0.0019	≤0.01	合格
23	汞	mg/L	GB/T5750.6-2023 11.1	<0.0001	≤0.001	合格
24	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2023 4.1	未检出	≤100	合格
25	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 5.3	未检出	不应检出	合格
26	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 7.3	未检出	不应检出	合格
27	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 11.1	<0.02	≤0.5	合格
28	氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 20.2	0.049	≤0.7	合格
29	总 α 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 4.1	0.05	≤0.5	合格
30	总 β 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 5.1	<0.03	≤1	合格
31	二氯乙酸*	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0037	≤0.05	合格
32	三氯乙酸*	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0044	≤0.1	合格
33	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0020	≤0.06	合格
34	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0013	≤0.06	合格
35	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0022	≤0.1	合格
36	三溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0018	≤0.1	合格
37	三卤甲烷	/	GB/T5750.8-2023 4.3	0.095	≤1 ^①	合格

注：①三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值≤1。

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202406048

第 3 页 / 共 3 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH240604802	GB 5749 -2022	单项 判定
				收费营业厅		
1	色度	度	GB/T5750.4-2023 4.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2023 5.1	0.28	≤1	合格
3	臭和味	/	GB/T5750.4-2023 6.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物	/	GB/T5750.4-2023 7.1	无	无	合格
5	pH	/	GB/T5750.4-2023 8.1	7.99	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2023 4.1	<0.008	≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2023 11.1	244	≤1000	合格
8	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2023 10.1	145	≤450	合格
9	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2023 4.1	0.40	≤3	合格
10	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2023 13.1	<0.004	≤0.05	合格
11	氰化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 7.1	<0.002	≤0.05	合格
12	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	0.24	≤1.0	合格
13	氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	6.3	≤250	合格
14	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	<0.15	≤10	合格
15	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	121	≤250	合格
16	铁	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.300	≤0.3	合格
17	锰	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.100	≤0.1	合格
18	铜	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.200	≤1.0	合格
19	锌	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.050	≤1.0	合格
20	镉	mg/L	GB/T5750.6-2023 12.1	<0.0005	≤0.005	合格
21	铅	mg/L	GB/T5750.6-2023 14.1	<0.003	≤0.01	合格
22	砷	mg/L	GB/T5750.6-2023 9.1	0.0018	≤0.01	合格
23	汞	mg/L	GB/T5750.6-2023 11.1	<0.0001	≤0.001	合格
24	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2023 4.1	未检出	≤100	合格
25	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 5.3	未检出	不应检出	合格
26	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 7.3	未检出	不应检出	合格
27	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 11.1	<0.02	≤0.5	合格
28	氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 20.2	0.053	≤0.7	合格
29	总 α 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 4.1	0.08	≤0.5	合格
30	总 β 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 5.1	0.05	≤1	合格
31	二氯乙酸*	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0037	≤0.05	合格
32	三氯乙酸*	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0044	≤0.1	合格
33	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0024	≤0.06	合格
34	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0018	≤0.06	合格
35	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0034	≤0.1	合格
36	三溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0028	≤0.1	合格
37	三卤甲烷	/	GB/T5750.8-2023 4.3	0.13	≤1 ^①	合格

注：①三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值≤1。

(以下空白)